

Pack alarme incendie type 4 radio, 2 déclencheurs et 1 sirène

Marque Neutronic • référence NEU-PACK-2DM-1S • pack alarme incendie type 4 radio



CARACTÉRISTIQUES

Composition	2 déclencheurs manuels radio Neutronic 5710R1-RF3 et 1 sirène radio Neutronic TT4DS-RF3
Type d'équipement	Alarme incendie de type 4 radio, sans centrale ni câblage
Son d'évacuation	NF S 32-001, classe B, plus de 90 dB
Durée de l'alarme générale	6 min 30 s
Fréquence	868,3 MHz
Portée	400 m en champ libre, 100 m en champ obstrué
Zones d'alarme	16 zones indépendantes, réglées par commutateurs
Alimentation	Déclencheurs sur 2 piles AA, sirène sur 1 pile 9 V et 2 piles AA
Autonomie des déclencheurs	2 ans en veille et 2 h 30 en alarme
Dimensions	Déclencheur 89 × 89 × 55 mm, sirène 145 × 145 × 64 mm
Température de fonctionnement	De -10 °C à +55 °C

MISE EN ŒUVRE

- Présenter chaque appareil à son emplacement, un déclencheur près de chaque issue et la sirène là où elle s'entend de tout le local, pour tester la liaison radio en situation.
- Régler la même zone radio et le mode incendie sur les trois appareils, toujours hors alimentation.
- Fixer les socles, connecter les piles, basculer les interrupteurs sur ON et refermer les capots.
- Actionner chaque déclencheur à tour de rôle pour vérifier que la sirène démarre, puis réarmer avec la clé.

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES

L'équipement d'alarme d'un établissement recevant du public est vérifié chaque année (article MS 73 du règlement de sécurité), et l'exploitant consigne ses essais au registre de sécurité. Un essai réel depuis chaque déclencheur, suivi du réarmement, permet de s'assurer que la sirène répond bien aux deux points d'alarme. Neutronic préconise de remplacer les piles tous les ans.

COMPOSITION DU PACK

Deux déclencheurs manuels radio Neutronic 5710R1-RF3 et une sirène radio Neutronic TT4DS-RF3. Chaque organe dispose de sa propre fiche technique détaillée, téléchargeable sur sa page de la boutique CIRCOFEU.

Établi par CIRCOFEU d'après les notices ARKEON et Neutronic en vigueur au 17 septembre 2026, susceptibles d'évoluer. Document d'information, non contractuel.